

## Optimaliseren van afzuiginstallaties

Theo van Oossanen  
To Improve  
Realisatie energiebesparing

---

---

---

---

---

---

---

---

## To Improve

- Adviseur
- Doel: realisatie energiebesparing
- Achtergrond: klimaatinstallaties / energiebesparing
- Ervaring:
  - Gebouwde omgeving
  - Metallurgische industrie
  - Oppervlaktebehandelende industrie
- Projecten:
  - Nieuwbouw Galvano Hengelo
  - Renovatie afzuiging en luchtbehandeling Hegin
  - Afzuigkap boven zinkoven NedCoat

---

---

---

---

---

---

---

---

## Waarom?

1. Dampontwikkeling bij baden



2. Bij galvanobedrijven 20% - 35% van energieverbruik afzuig gerelateerd
3. Vaak grote verbeteringen mogelijk!!

---

---

---

---


---

---

---

---

## Componenten afzuiginstallatie



---

---

---

---

---

---

---

---

## Optimaliseren afzuiging = ontwerpen luchtstromingspatronen

Doelstellingen ontwerp luchtstromingspatroon:

Afvoeren van procesdamp met:

- Geen of beperkt dampverlies naar productie
- Hoge concentratie damp in afvoerlucht
  - Relatief klein volume
  - Relatief lage investering
  - Relatief laag energieverbruik
- Beperken energieverbruik voor opwarmen ventilatielucht

---

---

---

---


---

---

---

---

## Luchtstroming bij afzuiging



---

---

---


---

---

---

---

---




---

---

---


---

---

---

---

---




---

---

---


---

---

---

---

---




---

---

---

---


---

---

---

---

## Plaats afzuigpunt



---

---

---

---


---

---

---

---

## Afzuigpunt met "hindernis"



---

---

---

---


---

---

---

---

## Push-pull bij zijafzuiging



---

---

---

---


---

---

---

---

### Push-pull verkeerd uitgevoerd



---

---

---

---


---

---

---

---

### Push-pull met hindernis



---

---

---

---


---

---

---

---

### Push-pull met hindernis



---

---

---

---


---

---

---

---

## Nieuw type Push-pijp



---

---

---

---


---

---

---

---

## Verskil Push-pijp



---

---

---

---

---

---

---

---

## Testen bij Galvano Hengelo Temperatuur (bad 80°C), bad circa 700 mm diep

Bestaand type push buis / afzuigkap  
Afzuig 1.200 m<sup>3</sup>/h.m



Nieuw type push buis/afzuigkap  
Afzuig 520 m<sup>3</sup>/h.m



---

---

---


---

---

---

---

---




---

---

---


---

---

---

---

---




---

---

---


---

---

---

---

---




---

---

---

---

---

---

---

---

## Afzuigkap NedCoat Groningen



---

---

---

---


---

---

---

---

## Push-pull afzuigkap



---

---

---

---


---

---

---

---

## CFD berekeningen afzuigkap



---

---

---

---

---

---

---

---

## Conclusies

- Goed ontwerp van luchtstromingspatronen kan leiden tot:
  - Stabieler stromingspatroon
  - Kleiner luchtdebiet afzuiginstallatie
  - Betere leefomgeving in productiehal
- Benodigde investeringen relatief klein
- Investering snel terugverdiend door besparing op energiekosten

---

---

---

---

---

---

---

---